

PID:

02536000

CID:

C.1993.1293

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**KORNER SRL
VIA ROSSETTI 9
20145 MILANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Connettori
(Rif. di tipo 115)**

for the following products

**Connectors
(Type ref. 115)**

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on **1997-02-24**

Aggiornato il / Updated on **2012-07-12**

Sostituisce / Replaces **2009-11-09**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1997-02-24
Aggiornato il / Updated on 2012-07-12
Sostituisce / Replaces 2009-11-09

Prodotto | Product

Connettori **Connectors**

Concessionario | Licence Holder

KORNER SRL
VIA ROSSETTI 9
20145 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

96008213 CLKORN.C02LCKORN+1 20090 CUSAGO

MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 61984:2009

Standards

EN 61984:2009

Rapporti | Test Reports

MAIMQAGCERMI120065839-07

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage **450 V**
Corrente nominale | Rated current **35 A**
Categoria di sovratensione | Over-voltage category **II**
Grado di inquinamento | Pollution degree **2**
Correnti superficiali | Proof tracking index (PTI) **PTI175**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP00**
Tensione nominale di tenuta ad impulso | Rated impulse withstand voltage (Uimp) **4 kV**
Sezione nominale | Cross-sectional area **6 mm²**
Temperatura ambiente | Ambient temperature **150 °C**
Limite della temperatura ambiente | Ambient temperature limit **-5 / +180 °C**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT97000149.1

Marca | Trade mark **OK (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **115**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **OK 115-FV-SPF**
Terminali | Terminals **morsetti a bussola / pillar terminals**
Tipo di costruzione | Type of construction **monoblocco / enbloc**
Tipo di installazione | Type of installation **connettore fisso / fixed connector**
Descrizione | Description **connettore femmina da 2 a 16 poli / female connector from 2 to 16 poles**

AR.100C9Y

Marca | Trade mark **OK (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **115**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **OK 115-FV-SPM**
Terminali / Terminals **morsetti a bussola / pillar terminals**
Tipo di costruzione / Type of construction **monoblocco / enbloc**
Tipo di installazione / Type of installation **connettore fisso / fixed connector**
Descrizione / Description **connettore maschio da 2 a 16 poli / male connector from 2 to 16 poles**

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT97000149 BTM.025300.DA19

Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione / IMQ models - 0253 - Connecting devices

1


IMQ S.p.A.